

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Рязанской области  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
(390000 г. Рязань, ул. Семинарская д. 11 т. 28-99-20)  
**Отделение надзорной деятельности и профилактической работы  
по Михайловскому, Захаровскому районам**  
(391710 г. Михайлов, пл. Победы, д. 3, тел. (49130) 2-75-81)

**Предписание № 1/1/1**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по  
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы  
возникновения пожара**

**Юридическому лицу – МДОУ «Детский сад № 4»**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя,

**Заведующей МДОУ «Детский сад № 4» Косичкиной Наталье Александровне**

Физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина) собственника имущества и т.п.

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Михайловского и Захаровского районов Рязанской области по пожарному надзору от «21» января 2021 года № 1, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч. 00 мин. «18» февраля 2021 г. по 11 ч. 00 мин. «18» января 2021 г. проведена плановая выездная проверка Главным государственным инспектором Михайловского и Захаровского районов Рязанской области по пожарному надзору – начальником ОНД и ПР по Михайловскому, Захаровскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Рязанской области подполковником внутренней службы Макаровым Н.Н.

территории, зданий и помещений МДОУ «Детский сад № 4» по адресу: Рязанская область,

г. Михайлов, ул. Октябрьская, д. 1

совместно с заведующим МДОУ «Детский сад № 4» Косичкиной Натальей Александровной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69 ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по ПБ требования которого(-ых) нарушены.	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только вып.)
1	2	3	4	5
1.	Утвердить инструкцию о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих правил	п. 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479	01.08.2021	
2.	Разместить на объекте защиты знак пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнем запрещено»	п. 11 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479	01.08.2021	
3.	Провести проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций кровли (не реже 1 раза в год) с составлением акта (протокола)	п. 13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479	01.08.2021	

	проверки. В случае не соответствия требованиям, провести повторную обработку.	Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479		
4.	Обеспечить на объекте защиты с массовым пребыванием людей наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного	п. 30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479	01.08.2021	
5.	Завести журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, определить порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта (не реже 1 раза в год) с внесением информации в данный журнал.	п. 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479	01.08.2021	
6.	Внести в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты информацию о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479	01.08.2021	
7.	Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей вести в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты	п. 60 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479	01.08.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке. В соответствии со статьей 38 Федерального закона «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ от 21 декабря 1994 г. дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного

жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник ОНД и ПР по Михайловскому,  
Захаровскому районам УНД и ПР  
ГУ МЧС России по Рязанской области  
подполковник внутренней службы  
«18» февраля 2021 г.



Н.Н. Макаров

Предписание для исполнения получила:

Заведующий МДОУ «Детский сад № 4»  
(должность, подпись законного представителя юридического лица)  
«18» февраля 2021 г.

Н.А. Косичкина  
(фамилия, инициалы)

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2021 года № 1, от 21 декабря 1994 г. № 49-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09.02.2021 г. по 11.02.2021 г. в ГУ МЧС России по Рязанской области подполковником внутренней службы Макаровым Н.Н.

в МДОУ «Детский сад № 4» по адресу: Рязанская область, г. Михайловск, ул. Октябрьская, д. 1  
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 1994 г. № 49-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо установить противопожарные требования к объектам, подлежащим надзору.

№ п/п	Содержание предписания	Срок исполнения предписания	Дата исполнения предписания
1	Устранить нарушения в части пожарной безопасности в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации	в 11-дневный срок со дня вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1472	01.02.2021
2	Провести проверку соблюдения требований пожарной безопасности в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации	в 11-дневный срок со дня вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1472	01.02.2021
3	Провести проверку соблюдения требований пожарной безопасности в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации	в 11-дневный срок со дня вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1472	01.02.2021